

**SỞ Y TẾ HUNG YÊN
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 230/BVBND-CV
V/v: Đề nghị thẩm định giá

Hưng Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Quý công ty

Tổ chức/cá nhân yêu cầu thẩm định giá: **BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TỈNH HUNG YÊN.**

Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Đại diện: Ông Trần Xuân Khánh

Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế: 0900234508 – 003

Số điện thoại: 02213.600336

Fax: 02213 865 390

Số tài khoản: 9527.2.1092077/3716.0.1092077 tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên

Đề nghị Quý Công ty thực hiện thẩm định giá của tài sản chi tiết như sau:

1. Tài sản thẩm định giá: Dịch vụ khắc phục hệ thống xử lý nước thải năm 2025
2. Số lượng: Chi tiết trong phụ lục Thông tin tài sản kèm theo Đề nghị này.
3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo mua sắm mới theo quy định pháp luật hiện hành.
4. Địa điểm thẩm định giá: Tỉnh Hưng Yên và các vùng lân cận
5. Thời điểm thẩm định giá (cụ thể tháng, năm): Tháng 3/4 /2025.
6. Thời hạn gửi báo giá dịch vụ: 5 ngày kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2025

Thời hạn công việc thực hiện thẩm định giá: 20 ngày

Sau khi tham khảo trình tự, thủ tục và mức giá dịch vụ thẩm định giá của Quý Công ty, chúng tôi cam kết:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản đề nghị thẩm định giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý của Hồ sơ cung cấp.

- Tạm ứng, thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới Quý Công ty ngay khi nhận được bản chính Chứng thư thẩm định giá (03 bản, bằng Tiếng Việt) của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, Dược –CNK.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Khánh**



Danh mục yêu cầu thẩm định giá: Dịch vụ khắc phục hệ thống xử lý nước thải năm 2025
(Kèm theo Công văn số 230/BVBND-CTT/THH ngày 31 tháng 3 năm 2025 về việc mời báo giá của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hưng Yên)



STT	Tên Thiết bị	Mô tả công việc thực hiện	ĐVT	Khối lượng
1	Bơm nước thải bể gom	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, buồng hút của bơm, khớp nối tự động (Coupling foot base)	Cái	2
2	Bơm nước thải bể điều hòa	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, buồng hút của bơm, khớp nối tự động (Coupling foot base)	Cái	2
3	Đĩa phân phối khí thô	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, làm sạch bề mặt đĩa khí	Hệ thống	1
4	Máy thổi khí hệ điều hòa	Bảo dưỡng và vệ sinh máy (cửa van), thay dầu mỡ	Cái	2
5	Hệ thống phân phối khí tinh	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, làm sạch bề mặt đĩa khí	Hệ thống	1
6	Hệ thống rút nước Decanter (Dạng bơm)	Bảo dưỡng, vệ sinh và xiết lại các vị trí kết nối đường ống công nghệ	Cái	1
7	Bơm thu nước Decanter	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, buồng hút của bơm, khớp nối tự động (Coupling foot base)	Cái	1
8	Bơm bùn hồi lưu và bùn dư	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, buồng hút của bơm, khớp nối tự động (Coupling foot base)	Cái	2
9	Máy thổi khí hệ vi sinh	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, cửa gió (cửa van), tra dầu mỡ	Cái	2
10	Bơm định lượng khử trùng	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, kiểm tra van các cửa van	Cái	4
11	Hệ lọc liên hoàn đa tầng tự động	Thay thế van điều khiển tương thích với thiết bị của hệ thống, súc rửa lại 3 bình lọc	Cái	3
12	Bơm ly tâm trục ngang cấp lọc (Bơm lọc)	Thay thế bạc đạn, vòng bi tương thích với thiết bị của hệ thống và bảo dưỡng bơm	Bộ	2
13	Hệ thống điều khiển (Hệ thống dây cáp điện, Xuất xứ: Việt Nam) - Cáp điện nguồn: Cu/XLPE/PVC - Cáp điện ra thiết bị: Cu/PVC/PVC - Hệ thống máng cáp CT3 nội trạm - Hệ thống ống luồn dây ngầm trong đất	Thay thế toàn bộ dây tín hiệu tương thích với hệ thống	Hệ thống	1



14	Cung cấp, khởi động hệ thống vi sinh và hóa lý			
	Khởi động hệ thống vi sinh vật (Cung cấp vi sinh trộn gói)			
	Hóa chất vận hành chạy thử (Hóa chất vận hành chạy thử: trộn gói trong thời gian chạy thử nuôi cấy)	Khôi phục nuôi cấy lại toàn bộ hệ thống vi sinh vật phù hợp để vận hành hệ thống.	Gói	1
	Chi phí phân tích mẫu sau xử lý (Phân tích bởi Phòng thí nghiệm có chứng nhận Vilas và so sánh với QCVN 28:2010/BTNMT cột A. Lấy mẫu đầu vào và đầu ra hệ thống)			
15	Đồng hồ hiển thị nước thải đầu ra	Đồng hồ dạng cơ Tương thích với các thiết bị và phù hợp cho việc hiển thị mức nước thải đầu ra của hệ thống.	Cái	1
16	Đồng hồ áp xuất	Tương thích với các thiết bị của hệ thống	Cái	1
17	Rắc co D76	Tương thích với các thiết bị của hệ thống	Cái	2
18	Rắc co D60	Tương thích với các thiết bị của hệ thống	Cái	1
19	Thay van một chiều 1 inch	Tương thích với các thiết bị của hệ thống	Cái	2
20	Vật tư phụ phục vụ trong quá trình bảo trì kết nối hệ thống	- Băng tan, ống luồn dây, hóa chất làm sạch hệ thống thiết bị, thành bể, bulong ốc vít....	Gói	1

Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên

Ngày dự kiến hoàn thành dịch vụ: Quý 2- 2025