

SỞ Y TẾ HUNG YÊN
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 322 /BVBNĐ-TM

V/v mời báo giá mua máy phát điện
của Bệnh nhiệt đới năm 2024

Hung Yên, ngày 21 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Quý đơn vị/Nhà cung cấp

Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu mua sắm máy phát điện của Bệnh viện. Kính mời Quý đơn vị/Nhà cung cấp gửi báo giá cho chúng tôi, cụ thể (theo Phụ lục đính kèm)

1. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Thư giới thiệu, báo giá: Có đầy đủ thông tin của Quý Công ty/Nhà cung cấp.

- Văn bản chứng minh Quý Công ty/Nhà cung cấp có chức năng cung cấp hàng hóa báo giá (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động).

- Đơn chào giá dịch vụ thực hiện theo phụ lục kèm theo.

2. Hình thức nộp: Trực tiếp, qua mail (bản dấu đỏ scan), qua đường bưu điện (tới Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá/Bệnh viện).

3. Địa điểm nộp:

- Phòng Văn Thư Bệnh viện – Tầng 1 Nhà A, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Số điện thoại: 02213.600.336

- Người tiếp nhận báo giá, thắc mắc liên hệ: Đồng chí Nguyễn Quang Phương, số điện thoại: 0988 358 299.

4. Hạn nộp Hồ sơ báo giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày đăng Thông báo.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

6. Yêu cầu chất lượng sản phẩm: Cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, hãng nước sản xuất..

Bệnh viện Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTC- CĐT;
- Lưu VT, TCHC.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Việt Hồng

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



(kèm theo Công văn số 32/BVNĐ-CV ngày 21 tháng 5 năm 2024)

| Stt | Nội dung hàng hóa dịch vụ | Số lượng |
|-----|---|----------|
| 1 | <p>Máy phát điện PERFECT-BAUDOIN hoặc tương đương công suất liên tục 200 kVA; công suất dự phòng 220 kVA bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">Vị trí lắp đặt máy phát tại nơi có nguồn điệnTủ chuyển nguồn tự độngLắp đặt hệ thống chống sét lan truyền.Nhà để máy phát, cải tạo đổ nền bê tông bề phẳng chắc rộng 4,5m x dài 5,5m và Thi công cột mái che tôn sóng cao 3m & quây bảo vệ bằng lưới 3-4mm lỗ vuông dạng tấm cao 1,2-1,5m sơn chống gỉ các điểm hàn, có cánh cửa ra vào, biển cảnh báo an toàn. <p>Vận chuyển bằng cầu tự hành đến công trình</p> | 01 Bộ |

Lưu ý: - Giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

