

Số: 340/BVBND-CV
V/v gửi báo giá

Hưng Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Quý đơn vị

Căn cứ Công văn số 245/CV-BVBND ngày 26/3/2025 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên về việc mời kiểm tra hiện trạng điều hòa không khí tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới;

Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trạng giữa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Quốc Anh ngày 21/4/2025.

Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu bảo trì, sửa chữa hiệu chỉnh trang thiết bị: Điều hòa nhà 7 tầng, khu xét nghiệm, nhà chống nhiễm khuẩn phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Nếu Quý Công ty quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý Công ty gửi báo giá cho chúng tôi, cụ thể (theo Phụ lục đính kèm)

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn, TP Hưng Yên).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Nguyễn Quang Phương. Điện thoại: 0988.358.299, Email: bvbndhy@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp, qua mail (bản dấu đỏ scan), qua đường bưu điện (tới Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá/Bệnh viện).

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày gửi Công văn mời báo giá đến trước 17h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 5 ngày kể từ ngày báo giá.

6. Yêu cầu chất lượng sản phẩm: Cung cấp các dịch vụ bảo trì, sửa chữa hiệu chỉnh trang thiết bị đúng chất lượng, thống số kỹ thuật theo khuyến cáo của nhà sản xuất...

II. Nội dung báo giá gồm: Đơn chào giá dịch vụ thực hiện theo phụ lục

Rất mong Quý Công ty tham gia để có cơ hội cung cấp các dịch vụ bảo trì, sửa chữa hiệu chỉnh trang thiết bị cho Bệnh viện chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



Trần Xuân Khánh



(kèm theo Công văn số 340/CV-BVBND ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới)

TT	Phòng/Ban	SL	Hiện trạng	Ghi chú	Nhãn hiệu máy và công suất máy
1	Phòng Hành chính	1	Máy bán cần bảo dưỡng vệ sinh	Tầng 1	Panasonic 12000 BTU
2	Phòng số 1	1	Lỗi bo, máy bán cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
3	Phòng Tư vấn 2	1	Bảo dưỡng + bơm ga bổ sung		Mitsubishi 9000 BTU
4	Phòng số 3	2	Máy bán cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 18000 BTU
5	Phòng số 4 - Cấp thuốc	1	Lỗi bo, máy bán cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
6	Phòng số 10	1	Thiếu ga, cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
7	Phòng số 8	1	Thiếu ga, cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
8	Phòng thu viện phí	1	Thiếu ga, cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
9	Kho thuốc Methadone	1	Thiếu ga, cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
10	Phòng trực	1	Thiếu ga, cần bảo dưỡng vệ sinh	Tầng 2	Panasonic 12000 BTU
11	Buồng 201	1	Máy bán cần bảo dưỡng vệ sinh		LG 18000 BTU
12	Phòng cách ly	1	Máy bán cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
13	Phòng điều trị tích cực	1	Thiếu ga, máy bán cần bảo dưỡng vệ sinh		LG 18000 BTU
14	Phòng điều trị tích cực	1	Lỗi bo, máy bán cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
15	Phòng cấp cứu	2	Máy bán cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
16	Phòng thiết bị	2	Thiếu ga, máy bán cần bảo dưỡng vệ sinh	Tầng 3	Aqua 12000 BTU

17	Buồng 301	2	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
18	Buồng 303	2	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
19	Khoa truyền nhiễm	2	Máy hết ga, bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
20	Phòng điều dưỡng	1	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
21	Buồng 305	1	Lỗi bo, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 18000 BTU
22	Phòng 401	1	Lỗi bo, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh	Tầng 4	LG 18000 BTU
23	Phòng trực điều dưỡng	2	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
24	Phòng 402	1	Lỗi bo, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 18000 BTU
25	Phòng 404	2	Thiếu ga, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 18000 BTU, Panasonic 12000 BTU
26	Phòng tiêm	1	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 18000 BTU
27	Phòng 405	1	Lỗi bo, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
28	Phòng trực	1	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh	Tầng 5	Panasonic 12000 BTU
29	Phòng 501	2	Thiếu ga, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
30	Phòng 503	2	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
31	Phòng 505	2	Thiếu ga, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
32	Phòng 508	1	Thiếu ga, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Aqua 12000 BTU
33	Phòng 506	1	Thiếu ga, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
34	Phòng 504	1	Thiếu ga, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
35	Phòng 502	1	Thiếu ga, máy bắn cần		Aqua 12000

			bảo dưỡng vệ sinh		BTU
36	Tầng 6	1	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh	Tầng 6	Panasonic 12000 BTU
37	Hội trường	4	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh	Tầng 7	Panasonic 12000 BTU
38	Phòng cấp thuốc Methadone	1	Thiếu ga, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
39	Quầy thuốc	1	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU
40	Khoa xét nghiệm khu nhà B	19	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		LG 12000 BTU
41	Khoa chống nhiễm khuẩn	3	Máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 12000 BTU, Panasonic 18000 BTU, LG 12000 BTU
42	Nhà xác	1	Thiếu ga, máy bắn cần bảo dưỡng vệ sinh		Panasonic 18000 BTU
	TỔNG MÁY	76			

